

3.江苏省服务业和生活用水定额(2019年修订)

行业代码	类别名称	分类代码	名称	单位	分级	定额	备注
910-970	公共管理、社会保障和社会组织	9100-9700	*4 党政机关办公楼	$m^3/(人 \cdot a)$	先进值	15	
					通用值	38	
47	房屋及土木工程建筑业	4710-4790	建筑施工	m^3/m^2	先进值	0.2	商品砼
					通用值	0.35	商品砼
					先进值	0.3	现浇砼
					通用值	0.8	现浇砼
521	综合零售	5211	商场	$m^3/(m^2 \cdot a)$	先进值	1	
					通用值	2.5	
		5212	超级市场	$m^3/(m^2 \cdot a)$	先进值	1.5	
					通用值	3.5	
522	食品、饮料及烟草专门零售	5221-5229	集贸市场	$m^3/(m^2 \cdot a)$	先进值	3.6	
					通用值	5.5	
533	铁路运输辅助活动	5331	客运火车站	L/(人·次)	先进值	20	不包括机车清洗用水
					通用值	40	
544	道路运输辅助活动	5449	高速公路服务区	L/(车·次)	先进值	28	
					通用值	50	
561	航空客货运输	5611	机场	L/(人·次)	先进值	50	运营服务用水
					通用值	60	
611	旅游饭店	6110	*4 四、五星级宾馆	$m^3/(床 \cdot a)$	先进值	216	有对外正餐服务的,餐饮用水量另计
					通用值	350	
			*4 三星级宾馆	$m^3/(床 \cdot a)$	先进值	146	
					通用值	256	
			*4 一、二星级宾馆	$m^3/(床 \cdot a)$	先进值	110	
					通用值	180	
			*4 无星级的宾馆、招待所	$m^3/(床 \cdot a)$	先进值	70	
					通用值	125	
621	正餐服务	6210	正餐服务	$m^3/(m^2 \cdot a)$	先进值	5	面积>500m ²
					通用值	9	
				$m^3/(m^2 \cdot a)$	先进值	4	面积≤500m ²
					通用值	7	

行业代码	类别名称	分类代码	名称	单位	分级	定额	备注
721	组织管理服务	7211	* ³ 商贸办公 写字楼	$m^3/(m^2 \cdot a)$	先进值	1.5	有水冷中央空 调
					通用值	3	
					先进值	1.15	无水冷中央空 调
					通用值	1.85	
782	环境卫生管理	7820	公共厕所	L/ (人·次)	先进值	6	
					通用值	10	
			* ³ 道路、场 地浇洒	L/($m^2 \cdot d$)	先进值	1.5	
					通用值	2	
784	绿化管理	7840	草坪	$m^3/(m^2 \cdot a)$	先进值	0.2	
					通用值	0.5	
785	城市公园管理	7850	城市公园	$m^3/(m^2 \cdot a)$	先进值	0.3	
					通用值	0.7	
786	游览景区管理	7861	名胜风景区 管理	$m^3/(m^2 \cdot a)$	先进值	0.3	
					通用值	0.7	
803	洗染服务	8030	洗染店	L/kg干衣 物	通用值	50	
804	理发及美容服务	8040	* ³ 理发	L/ (人·次)	先进值	15	
					通用值	20	
			* ³ 美容	L/ (人·次)	先进值	30	
					通用值	50	
805	洗浴和保健养生 服务	8051	洗浴服务	L/ (人·次)	通用值	160	大众洗浴
					通用值	170	综合洗浴
809	其他居民服务业	8090	居民住宅	L/(人·d)	通用值	150	城市
					通用值	100	农村
811	汽车、摩托车修 理与维护	8111	洗车	L/ (辆·次)	通用值	90	大型车
					通用值	55	中型车
					通用值	40	小型车
831	学前教育	8310	学前教育	$m^3/(人 \cdot a)$	先进值	13	
					通用值	20	
832	初等教育	8321	* ⁴ 小学教育	$m^3/(人 \cdot a)$	先进值	11	不包括实验用 水
					通用值	18	

行业代码	类别名称	分类代码	名称	单位	分级	定额	备注
833	中等教育	8331-8335	*4 中等教育	m ³ /(人·a)	先进值	15	
					通用值	26	
834	高等教育	8341	*4 高等教育	m ³ /(人·a)	先进值	45	
					通用值	85	
841	医院	8411-8415	病房	L/(床·d)	先进值	550	三级医院
					通用值	800	一、二级医院
			门诊	L/(人·次)	先进值	400	
					通用值	600	
876	电影放映	8760	*3 电影放映	m ³ /(m ² ·a)	先进值	2.6	
					通用值	3.7	
881	文艺创作与表演	8810	*3 剧院	m ³ /(m ² ·a)	先进值	2.6	
					通用值	3.7	
883	图书馆与档案馆	8831	*3 图书馆	m ³ /(m ² ·a)	先进值	1.3	
					通用值	1.8	
		8832	*3 档案馆	m ³ /(m ² ·a)	先进值	0.7	
					通用值	1.1	
885	博物馆	8850	*3 博物馆	m ³ /(m ² ·a)	先进值	1.8	
					通用值	2.2	
892	体育场地设施管理	8921	游泳池	%	通用值	10	按泳池容积每日补水量,以百分数(%)表示
			冲淋	L/(人·次)	通用值	70	
<p>注: 标注*3采用水利部水节约〔2020〕9号文件用水定额; 标注*4采用水利部水节约〔2019〕284号文件用水定额。</p>							